

ज्ञापांक 157 / फा0 सं0 / 21 / 2024

कार्यालय अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना।

दिनांक 15.04.24

सेवा में,

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना।

विषय:-

रेडियंट इन्टरनेशनल स्कूल, खगौल रोड, पटना (ब्लॉक A, B & C) का फायर ऑडिट कर प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि रेडियंट इन्टरनेशनल स्कूल, खगौल रोड, पटना (ब्लॉक A, B & C) का फायर ऑडिट दिनांक 23.05.2023 को किया गया। तथा इस कार्यालय ज्ञापांक 323, दिनांक 25.05.2023 एवं ज्ञापांक 324, दिनांक 25.05.2023 अन्तर्गत प्रपत्र श एवं ऑडिट शुल्क डिमांड ड्राफ्ट Rs-57351/- (सत्तावन हजार तीन सैकड़ इक्यावन रुपये) मात्र का डी०डी० भेजा गया था। संस्थान द्वारा अनुपालन समय पर नहीं कर पाए के कारण अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सका।

इस वर्ष रेडियंट इन्टरनेशनल स्कूल, खगौल रोड, पटना (ब्लॉक A, B & C) का फायर ऑडिट उक्त स्कूल के आवेदन के आलोक में दिनांक-15.04.2024 को बिहार अग्निशमन सेवा निमावली 2021 में निहित प्रावधान के तहत उक्त स्कूल का फायर ऑडिट प्रबंधक, प्रवीन कुमार, मो नं०- 7281977779, GMAIL- radiantschool@gmail.com के सहयोग से किया गया। स्कूल व मालिक से नियमावली के तहत ऑडिट शुल्क डिमांड ड्राफ्ट Rs-57351/- (सत्तावन हजार तीन सैकड़ इक्यावन रुपये) मात्र, डी०डी० सं०-053817, दिनांक-15.04.2024, TUCBL Bank है। (संलग्न)

नोट:- उक्त स्कूल में आवश्यकता अनुसार अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित है। अतः इन्हे अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र निर्गत की जा सकती है।

सादर समर्पित।

विश्वासभाजन



सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
फुलवारीशरीफ, पटना।



Principal
Radiant International School
Khagaul Road, Patna-801105
CBSE Aff. No.-330120, School Code-85117

Radiant International School


Branch Manager

प्रपत्र- 8
अग्नि अंकेक्षण के चैक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंधित संबंधित कार्रवाई हेतु नोटिस।
(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधिन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन - रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल खगौल रोड पटना (ब्लॉक- A)
2. भवन का निर्माण वर्ष :- 2017
3. अनापति प्रमाण पत्र (औपचारिक/अतिम/नवीनीकरण का वर्ष) :- अप्राप्त
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि :- 23.06.2023
5. भवन अधिनियम का प्रकार :- Educational building
6. उपऊंचाई (Sub-Occupancy) के प्रकार :- स्कूल
7. जमीन के स्तर से भवन की उंचाई(मीटर में) :- 12.20 मी0
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उंचाई :- स्वयं
9. क्लिबली तारनक से भवन की दूरी (सड़क एवं शैडिज दूरी- मीटर में) :- कैम्पस में ट्रांसफार्मर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)- 6320 वर्ग मी0 (तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या - G+3
12. तलघर की संख्या - नहीं
13. लिफ्ट्स/भूतल की संख्या :-01
14. ब्लॉक की संख्या :- 01
15. प्रति मंजिल औसत प्रयासी मार :- लगभग 560 बच्चे + 175 स्टाफ
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/कर्मियों की संख्या) :- लगभग 560 बच्चे + 175 स्टाफ
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट(नाम एवं चौड़ाई):- दानापुर कैंट रोड (पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फिट / 20 फिट होनी चाहिए) - 200 फिट
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चलान योग्य है- हाँ
19. क्या यह मृत अंत(Dead end)में समाप्त हो रहा है- नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई :- पर्याप्त
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर चूमने के लिए वाहन का पहुँच :- हाँ
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकासी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उंचाई है- चौ0-4.50 मी0, उपर खुला
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या)- खुले में
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी)- नहीं
25. प्रवेश द्वार की संख्या :-01
26. निकासी द्वार की संख्या :- प्रवेश से ही निकास होता है
27. प्रवेश/निकासी द्वार में शिर के लरक खुला स्थान :- उपर खुला
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रिप्स/की चौड़ाई/राइजर की उंचाई/हैल्व रेल की उंचाई)-02(30cm/15cm/90cm)
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रिप्स/की चौड़ाई/राइजर की उंचाई/हैल्व रेल की उंचाई)- नहीं
30. पात्र दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियाँ तक की दूरी)- 25 मी0
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप)- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या तथा क्षमता :- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल)-नहीं
36. फायर टॉवर/किस मंजिल पर/क्षेत्रफल)-नहीं
37. बंद उधारीय खुला स्थान - नहीं
38. कोरिडोर और मार्ग (यात्रित चौड़ाई के अनुसार/जलक बाधित नहीं)- 1.20 m
39. शैडिज निकलने की दिशा :- हाँ
40. निकासी हेतु नवीनीकरण निकासी संकेत - नहीं



Principal

Radiant International School
Khagaul Road, Patna-801105

CBSE Aff. No.-330120, School Code-65117

Radiant International School


Manager

42. फायर रेटिंग संबंधी बगजात :- नहीं
 43. कम्पार्टमेंटलाइजेशन :- नहीं
 44. पूर्ण गिबाली व्यवस्था :- नहीं
 45. विद्युत अधिशोधन :- हों
 46. राव -स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- कैम्पस में ट्रांसफॉर्मर
 47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत :- DG सेट 1500 KVA (कॉमन)
 48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- split
 49. आसानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- नहीं
 50. न्यूनतम फिक्सरड फायर फाइटिंग अधिशोधन(MBC-2018 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) :- कानून से कम
 51. स्वचालित जॉब और अलार्म सिस्टम (क्षुद्र संसूचक हीट डिटेक्टर बीम डिटेक्टर सजित में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- अग्नि संसूचक
 52. स्वचालित फिक्स्ड सिस्टम :- नहीं
 53. नली रोल :- हों
 54. गैट चार्जर्स :- नहीं
 55. सूखी चार्जर्स :- नहीं
 56. कठन कनर :- हों
 57. चार्ज हाइड्रेंट :- नहीं
 58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- नहीं
 59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- 10,000 लीटर
 60. पम्पों की विवरणी- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बुस्टर पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति पिनट) :- बुस्टर पम्प 3 HP
 61. फोर्टेबल अग्नि गामक यंत्र(प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/शेक/कनाक/एक्सप्लोसिव नो)/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/सिफिलिंग की तिथि) :- ABC-6kg 32 अक्षर
 62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नहीं
 63. फायर ड्रिल और फायर ऑर्डर(भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- नहीं
 64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं
 65. अन्य विन्दु-पत्र-व/इत्र के आधार पर शामिल किया जा सकता है।
- जॉब पदाधिकारी का संसूचक-दिनांक-15.04.2024 को उक्त स्कूल का फायर ऑडिट प्रबंधक, प्रवीन कुमार, मो० न०- 7281977778, GMAIL- radiantschool@gmail.com एवं सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, श्री अरनव कुमार, अग्नि-भीम कुमार चौधरी, अग्नि- राणा राज, अग्नि-विधुन कुमार एवं अग्नि-बालक-प्रेम कुमार सिंह कायदे के सहयोग से किया गया।

सुझाव:-


01. स्कूल के मासिक को बिजली के तारों की जॉब समय-समय पर स्थान प्राधिकार से करना आवश्यक है।
02. स्कूल के मासिक को वर्ष में दो बार अग्निशमन पदाधिकारी के सहयोग से मौका दिल कराना आवश्यक है।

नोट:- स्कूल में अग्नि सुरक्षा एवं बचाव हेतु अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित है। जिनसे प्रारंभिक अवस्था में अग्निशमन कार्य किया जा सकता है। अतः उक्त स्कूल को अग्नि अंधेक्षण प्रमाण पत्र निर्गत की जा सकती है।

विश्वासभाजन

15.04.2024

सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
फूलवारीशरीफ, पटना।


Principal

Radiant International School
Khagaul Road, Patna-801105

Radiant International School

Beveau

Manager

USE Aff. No.-330120, School Code-65117

प्रपत्र-श

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।
(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधिन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खाल चिन्हित भवन-रेडिपेंट इंटरनेशनल स्कूल खगौल रोड पटना (ब्लॉक-B+C)
2. भवन का निर्माण वर्ष :- 2017
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (अतिरिक्त/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष) :- अप्राप्त
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि :- 23-05-2023
5. भवन अधिनियम का प्रकार :- Educational building
6. उपकब्धी (Sub-Occupancy) के प्रकार :- कुल
7. जमीन के स्तर से भवन की उंचाई(मीटर में) :- 12.20 मी0
8. भवन को परिवेश में निर्माण की उंचाई :- स्वयं
9. बिजली लाइन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी- मीटर में) :- कैम्पस में ट्रांसफार्मर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)- 13011 वर्ग मी0
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या :- G+3
12. तलघर की संख्या :- नहीं
13. रिटल्ट/मुलत की संख्या :-01
14. स्लॉक की संख्या :- 02
15. प्रति मंजिल औसत प्रचारी भार :- लगभग 1748 बच्चे + 175 स्टाफ
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या) :- लगभग 1748 बच्चे + 175 स्टाफ
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट(नाम एवं चौड़ाई)- दानापुर कैंट रोड
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फिट / 20 फिट होनी चाहिए) :- 200 फिट
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चलान योग्य है- हाँ
19. क्या यह मृत अंत (Dead end)में समाप्त हो रहा है- नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेंट बैंक की चौड़ाई :- पर्याप्त
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच :- हाँ
22. क्या अग्निशमन वाहनों के अग्रखनी से प्रवेश और निकासी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उंचाई है- चौ-4.50 मी0, उपर खुला
23. काग पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या)- खुले में
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी)- नहीं
25. प्रवेश द्वार की संख्या :-01
26. निकासी द्वार की संख्या :- प्रवेश से ही निकास होता है
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तलख खुला स्थान :- चौ0-4.5 मी0, उपर खुला है
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीम्बल/की चौड़ाई/राइजर की उंचाई/हेल्ड रेल की उंचाई)-04(30cm/15cm/80cm)
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीम्बल/की चौड़ाई/राइजर की उंचाई/हेल्ड रेल की उंचाई)- नहीं
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गतिधर के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी)- 25 मी0
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप)- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या तथा क्षमता :- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल)-नहीं
36. फायर टॉप (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल)-नहीं
37. बंद ऊर्ध्वर खुला स्थान :- नहीं
38. कोरिडोर और मार्ग (यात्रित चौड़ाई के अनुसार/सुरता संबंधित नहीं)- 2.70 m
39. शक्ति निकास की स्थिति :- हाँ
40. निकासी हेतु नवीनीकरण निकासी संकेत :- नहीं
41. तलघर में छत दूरी/जाने का सुरता/सेलेशन/इत्यादि :- नहीं



Principal

Radiant International School

Khagaul Road, Patna-801105

CBSE Aff. No.-330120, School Code-65117

Radiant International School



Manager

42. फायर एटिंग संकेती कागजात - नहीं
 43. कम्पाटिबिलिटी टेस्टिंग - नहीं
 44. धुआँ निकाली व्यवस्था - नहीं
 45. विद्युत अधिष्ठापन - हाँ
 46. सब -स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- कैम्पस में ट्रांसफॉर्मर
 47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत - DG सेट 1500 KVA (Common)
 48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम - 06 split
 49. अस्सानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान - नहीं
 50. न्यूनतम फिक्सड फायर एटिंग अधिष्ठापन (NBC-2018 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) :- मानक से कम
 51. स्वचालित जॉब और अलार्म सिस्टम/पुत्र संसूचक हीट डिटेक्टर बीम डिटेक्टर कॉजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- अग्नि संसूचक
 52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम - नहीं
 53. नली शील - हाँ
 54. डैट राईजर्स :- नहीं
 55. सूखी पाईपर्स - नहीं
 56. ड्रायव्ग क्वार - हाँ
 57. मार्ट हाटड्रैट - नहीं
 58. भूगर्भित स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- नहीं
 59. छत टैंक(संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- 5000 ली0 01 अदद, 2000 ली0 01 अदद सीमेंटेड
 60. पम्पो की क्षमता- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/किड़काब प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बुस्टर पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- बुस्टर पम्प 3 HP
 61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैक/कम्पाक/एक्सप्लोसिव नं0/विनिर्माण का वर्ष/खरीद वर्ष/आईएस आई का मार्क/सिफिलिंग की तिथि) :- ABC-6kg-20 बरब
 62. अग्नि नियंत्रण कक्ष - नहीं
 63. फायर ड्रिल और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- नहीं
 64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी - नहीं
 65. अन्य बिन्दु-अग्नि-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।
- जॉब पदाधिकारी का संस्यः-दिनांक-15.04.2024 को उक्त स्कूल का फायर ऑडिट प्रबंधक प्रवीण कुमार, मो० नं०- 7281977779, GMA radiantschool@gmail.com एवं सहायक जिला अग्निशामन पदाधिकारी श्री अरुण कुमार, अग्नि-मीम कुमार चौधरी अग्नि- सणा र अग्नि-मिधुन कुमार एवं अग्नि-बालक-प्रेम कुमार सिंह यादव के सहयोग से किया गया।

सुझाव:-

01. स्कूल के मालिक को बिजली के तारों की जाँच समय-समय पर स्थान प्राधिकार से कठना आवश्यक है।
02. स्कूल में मालिक को वर्ष में दो बार अग्निशामक पदाधिकारी के सहयोग से गैक ड्रिल कराना आवश्यक है।

नोट:-

स्कूल में अग्नि सुरक्षा एवं बचाव हेतु अग्निशामन यंत्र अधिष्ठापित है। जिसे प्रारंभिक अवस्था में अग्निशामन कार्य किया जा सकता है। उक्त स्कूल को अग्नि अकेशन प्रमाण पत्र निर्गत की जा सकती है।

विश्वरामाजन

(Handwritten Signature)
15.04.2024

सहायक जिला अग्निशामन पदाधिकारी,
मुख्यकारीशरीफ, पटना।

(Handwritten Signature)

Principal

Radiant International School
Khagaul Road, Patna-801105
CBSE Aff. No.-330120, School Code-65117

Radiant International School

(Handwritten Signature)

Manager